

**TABELA REGULACYJNA
DLA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO WODY GRZEWczej**

T zewnętrzna [°C]	T zasilania [°C]	T powrotu [°C]
-18	95	61
-17	94	60
-16	93	60
-15	92	60
-14	91	60
-13	89	60
-12	88	59
-11	87	59
-10	86	59
-9	85	59
-8	84	59
-7	83	58
-6	82	58
-5	81	58
-4	79	58
-3	78	58
-2	77	57
-1	76	57
0	75	57
1	73	55
2	70	54
3	68	52
4	65	51
5	63	49
6	60	47
7	58	46
8	55	44
9	53	43
10	50	41
11	48	39
12	45	38

Uwaga: Parametry wody grzewczej gwarantowane są w miejscu wyprodukowana wyrobu i wprowadzenia go do sieci ciepłowniczej. U poszczególnych Odbiorców mogą one ulegać zmianie.

Sporządził:

Zatwierdził:

Centrum Energetyki
Wydział Produkcji Wody i Utrzymania Sieci
Specjalista
Jan Petryszak
Jan Petryszak

CENTRUM ENERGETYKI
Główny Energetyk
Grzegorz Karpiak
Grzegorz Karpiak